



CENTRO ASTRONÓMICO
HISPANO-ALEMÁN A.I.E.

Centro Astronómico Hispano-Alemán A.I.E.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN DEL CONTROL TÉRMICO DE LA SALA DEL INSTRUMENTO “CAFÉ”, DEL CENTRO ASTRONÓMICO HISPANO-ALEMÁN A.I.E, EXPEDIENTE LIC-2018-002

1. Objeto

El objeto del presente pliego es describir las características necesarias para el control térmico de la sala del instrumento CAFÉ del Observatorio de Calar Alto. Este proyecto es co-financiado con fondos FEDER, Ref. ICTS-2017-07-CAHA-4 y Ref. CAHA16-CE-3978.

2. Especificaciones Técnicas

a. **Hardware**

El necesario para mantener la temperatura en la sala a $14\pm0,5^{\circ}\text{C}$, e idealmente a $14\pm0,1^{\circ}\text{C}$.

b. **Software**

El necesario para el control del equipo.

c. **Servicios profesionales**

Los necesarios para la instalación.

3. Garantías

No aplica

Calar Alto a 10 de enero de 2018

EL DIRECTOR

Jesús Aceituno Castro